VYŽLOVKA - DOKONČENÍ KANALIZACE
SITUACE KOORDINAČNÍ č.1 - 1 : 500

S

V habřinách

KLAD LISTŮ

SITUACE č.1

SITUACE č.2

LEGENDA:

- NOVÁ GRAVITAČNÍ ODBOLNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- Nejpovaz bod - vedená část
- R5 Hlavní šachta
- NOVÝ KANALIZAČNÍ VTLAK
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN PODZEMNÍ - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ METOPT - O2
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ - OBEC VYŽLOVKA
- STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - OBEC VYŽLOVKA
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - OBEC VYŽLOVKA
- NOVÉ NAVRŽENÁ KANALIZACE REŠENÁ V RÁMCI SAMOSTATNÉ PD

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE
NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ
A OVĚŘENÍ JEJICH HLOUBKOVÉHO ULOŽENÍ !

INFORMATIVNĚ !

U.ČÁSTI STOKY "A2" DO OSY JÍZDNÍHO PRUHU KOMUNIKACE V DÉLCE 115 m

SO 01 - STOKA "A2"
PP U2 DN 250 - DL.335 m

U.ČÁSTI STOKY "A" DO OSY JÍZDNÍHO PRUHU KOMUNIKACE V DÉLCE 180 m

SO 01 - STOKA "A"
PP U2 DN 300 - DL.112 m
PP U2 DN 250 - DL. 555 m

SO 01 - STOKA "A3"
PP U2 DN 250 - DL.75 m

SO 01 - STOKA "A1"
PP U2 DN 300 - DL.300 m
PP U2 DN 250 - DL. 90 m

NAPOJENÍ NA NOVĚ PLÁNOVANOU
KANALIZACI REŠENOU V RÁMCI SAMOSTATNÉ PD

NAVRHOVANÁ KANALIZACE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PD
AKCE: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO 16 RD
VYŽLOVKA - NA SPLACHU (ÚSP 03/2015)

PŘEKOP KOMUNIKACE
OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø436 x 8 mm-dl.3,5 m

PŘEKOP KOMUNIKACE
OCEL. CHRÁNIČKA Ø377X9 mm-dl.2m

STOKA 1 - PVC DN 300 - 182 m

STOKA 2 - PVC DN 300 - 182 m

STOKA 3 - PVC DN 250 - 35 m

STOKA 1A - PVC DN 300 - 83 m

S-STÁVAJÍCÍ-MAPOVÉ PODKLADY

HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. KNÍŽÁK	ING. KNÍŽÁK	ING. KNÍŽÁK	ING. FORÉTEK
FORMÁT	A1	OBEC VYŽLOVKA	
DATUM	04/2015		
STUPEŇ	DÚR		
C.ZAK.	0315-330		
ARCH. Č.	0221/5		
MĚŘÍTKO	1 : 500		

VYŽLOVKA - DOKONČENÍ KANALIZACE

KOORDINAČNÍ SITUACE č.1 - 1 : 500

C.3

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU MAJETKEM VLASTNÍKA, NESMÍ BÝT BEZ MAJETNÉHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU KOMPETENTNÍCH ORGÁNŮ, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

Vodohospodářsko-inženýrská služby spol. s r. o., Na Strání 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz